

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 27-72-42, sekretar@mchskrsk.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Енисейск, ул. Ленина 122 «а», тел. 2-23-07, ofps13gpn@mchskrsk.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 58/1/1-1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Северо-Енисейская
средняя школа № 2" (МБОУ «ССШ №2»)**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам по пожарному надзору Ермакова М. С. от «02» февраля 2021 года, №58, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №9-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «12» февраля 2021г. до 12 ч. 00 мин. «12» февраля 2021г. и с 11 ч. 00 мин. «09» марта 2021г. до 14 ч. 00 мин. «09» марта 2021г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам по пожарному надзору Отческой Юлией Андреевной, государственным инспектором по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам по пожарному надзору Дерновых Виталием Викторовичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

Здание и помещение здания объекта защиты МБОУ «ССШ №2» расположено по адресу: 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, 26.

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Проверка проводилась совместно с директором МБОУ «ССШ №2» Бескорвайной Еленой Николовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
58/1/1-1	Дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	1) ст. 38; (2) п.30 На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	30.04.2021г.
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопас-			

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
ности, требования которого (ых) нарушены:			
1	Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»		
2	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		

Устранение указанных нарушений, требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по г. Енисейску,
Енисейскому и Северо-Енисейскому районам
по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


(подпись) Ю.А. Отчeskая

«09» марта 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МБОУ «ССШ №2» Бескоровайная Елена Николавна
(должность, фамилия, инициалы)

«09» марта 2021 г.

Телефон доверия:
Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-55-47
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19